

DETALHE CAIXA SECCIONAMENTO GERAIS
SEM ESCALA

- TUBULAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO
- TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL
- TUBULAÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL
- PONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL EMBUTIDO (1,50 M DO PISO ACABADO) .
- PONTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EMBUTIDO (1,50 M DO PISO ACABADO) .
- PONTO DE VÁCUO CLÍNICO EMBUTIDO (1,50 M DO PISO ACABADO) .

NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.
01	AJUSTES DE PROJETO	10/02/20	ROBERTO HERNANI	
00	EMISSÃO INICIAL	09/12/19	ROBERTO HERNANI	

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

LUIS ROBERTO FONTES
CAU: A17975-2
Secretário de Desenvolvimento Urbano


ANDERSON PAIVA DE SOUSA
CREA: 5070376230
Diretor de Gestão e Obras

NILTON CESAR BARRETO MOURÃO
CAU N° A109677-0


USUÁRIO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA				
EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NO PRÉDIO DO CRL				
ENDEREÇO AVENIDA ARTHUR DE SOUZA SYGEL, 400 - JARDIM VERA CRUZ - LOUVEIRA/ SP				
TÍTULO PROJETO DE GASES MEDICINAIS - ISOMÉRICO				
RESPONSÁVEL NILTON CESAR MOURÃO	ART/RRT 0000009179120	DESENHO ROBERTO HERNANI	APROV.	
ESCALA	Nº DO PT	VISTO	FOLHA	02/02
INDICADA	ARQUIVO	REV.		01
DATA 10/02/2020	LVR_CENTRO DE DIAGNÓSTICOS_GAS_R01			

ISOMÉTRICO - TUBULAÇÃO DE GASES

ESC.: 1:25



DETALHE VISTA FRONTAL - USO GERAL
SEM ESCALA



DETALHE DE PAINEL DE ALARME - USO GERAL
SEM ESCALA