



DETALHE CAIXA SECCIONAMENTO GERAIS
SEM ESCALA

- TUBULAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO
- TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL
- TUBULAÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL
- PONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL EMBUTIDO (1,50 M DO PISO ACABADO).
- PONTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EMBUTIDO (1,50 M DO PISO ACABADO).
- PONTO DE VÁCUO CLÍNICO EMBUTIDO (1,50 M DO PISO ACABADO).

NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

01	AJUSTES DE PROJETO	10/02/20	ROBERTO HERNANI	
00	EMIÇÃO INICIAL	09/12/19	ROBERTO HERNANI	
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

LUIS ROBERTO FONTES
CAU: A17075-2
Secretário de Desenvolvimento Urbano

ANDERSON PAIVA DE SOUSA
CREA: 507037628
Diretor de Gestão e Obras

NILTON CESAR BARRETO MOURÃO
CAU Nº A105677-0

USUÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA			
EMPREENHIMENTO IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NO PRÉDIO DO CRL			
ENDEREÇO AVENIDA ARTHUR DE SOUZA SYGEL, 400 - JARDIM VERA CRUZ - LOUVEIRA/ SP			
TÍTULO PROJETO DE GASES MEDICINAIS - PLANTA BAIXA			
RESPONSÁVEL NILTON CESAR MOURÃO	ART/RRT 0000009179120	DESENHO ROBERTO HERNANI	APROV.
ESCALA INDICADA	Nº DO PT	VISTO	FOLHA 01/02
DATA 10/02/2020	ARQUIVO LVR_CENTRO DE DIAGNÓSTICOS_GAS_R01	REV.	01