



PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

SAE - Secretaria de Água e Esgoto

ATENDENDO AO DECRETO Nº 5.440 DE 04/05/2005 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA

Análises Realizadas em: **JULHO / 2019**

| Parâmetros | Média dos Resultados | Valores de Referência | Unidades |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| Cloro Residual Livre | 0,92 | 0,2 a 2,0 | mg/L |
| Cor Aparente | 5,11 | Máximo 15 | mgPtCo/L |
| Flúor | 0,66 | 0,6 a 0,8 | mg/L |
| pH | 7,44 | 6,0 a 9,5 | U/pH |
| Turbidez | 0,26 | Máximo 5 | NTU |
| Coliformes Totais | AUSENTE | Ausente | NCMF/mL |
| Coliformes Fecais | AUSENTE | Ausente | NCMF /mL |
| Bactérias Heterotróficas | 5,75 | Máximo 500 UFC/mL | UFC/mL |

Conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 Anexo XX