PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

SAE - Secretaria de Água e Esgoto

ATENDENDO AO DECRETO Nº 5.440 DE 04/05/2005 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA DISTRIBUIDA

Análises Realizadas em: JULHO / 2025

Parâmetros	Média dos Resultados	Valores de Referência	Unidades
Cloro Residual Livre	**1,07**	0,2 a 5,0	mg/L
Cor Aparente	**5,00**	Máximo 15	mgPtCo/L
Flúor	**0,69**	0,6 a 0,8	mg/L
pH	**7,22**	6,0 a 9,5	U/pH
Turbidez	**0,35**	Máximo 5	NTU
Coliformes Totais	**AUSENTE**	Ausente	NCMF/mL
Coliformes Fecais	**AUSENTE**	Ausente	NCMF /mL

Conforme Portaria GM/MS nº888/2021