PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

SAE - Secretaria de Água e Esgoto

QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA DISTRIBUIDA

Análises Realizadas em: OUTUBRO / 2026

Parâmetros	Média dos Resultados	Valores de Referência	Unidades
Cloro Residual Livre	**1,25**	0,2 a 5,0	mg/L
Cor Aparente	**5,00**	Máximo 15	mgPtCo/L
Flúor	**0,20**	Máximo 1,50	mg/L
pH	**7,43**	6,0 a 9,5	U/pH
Turbidez	**0,20**	Máximo 5	NTU
Coliformes Totais	**AUSENTE**	Ausente	NCMF/mL
Coliformes Fecais	**AUSENTE**	Ausente	NCMF /mL

Conforme Portaria GM/MS nº888/2021